

Zestawienie central wentylacyjnych.

		Zestawienie central wentylacyjnych-dane elektryczne i gabarytowe													
lp	ozn. proj.	Rodzaj wymiennika	wydatek powietrza nawiew	wydatek powietrza wywiew	moc nagrzewnicy	moc chłodnicy	spręż dysp na nawiewie	spręż dysp na wywiewie	zapotr. mocy	Klasa filtra	masa	sposób montażu	dodatkowe akcesoria	Obsługiwane pomieszczenia /lokalizacja centrali	
			m3/h	m3/h	kW	kW	Pa	Pa	kW/V		kg				
1.	N1W1	Obrotowy	11 000	11 000	55,6	43,18	400	400	13kW/400V	F7	2378 (+/-10%)	Zewnętrzna stojąca	automatyka	Aule/Dach	
2.	N2W2	Obrotowy	32 690	25 540	107,02	86,2	700	700	40kW/400V	F7	6022 (+/-10%)	Zewnętrzna stojąca	-automatyka	Korytarze/Dach	
3.	N3W3	Obrotowy	5 370	5 060	11,3	14,94	350	350	6,8kW/400V	F9	2807 (+/-10%)	Zewnętrzna stojąca	-automatyka	Biura/Dach	
4.	N4W4	Glikolowy	7 220	7 220	41,95	41,40	400	400	10kW/400V	F9	2200 (+/-10%)	Zewnętrzna stojąca	-automatyka	Biura/Dach	
5.	N5W5	Glikolowy	21 000	21 000	156,04	37,06	700	700	26kW/400V	F7	2273 (+/-10%)	Zewnętrzna stojąca	-automatyka	Kuchnia/Dach	
6.	N6W6 A	Glikolowy	17 000	17 000	120,20	109,14	500	500	16kW/400V	F7	5098 (+/-10%)	Zewnętrzna stojąca	-automatyka	Kuchnia/Dach	
7.	N6W6 B	Glikolowy	12 700	12 700	87,98	82,73	700	700	20kW/400V	F7	3631 (+/-10%)	Zewnętrzna stojąca	-automatyka	Kuchnia/Dach	
8.	N7W7	Glikolowy	9 500	9 500	84,21	59,46	600	600	10kW/400V	F9	3055 (+/-10%)	Zewnętrzna stojąca	-automatyka	Laboratorium mikrobiologii/Dach	

		Zestawienie central wentylacyjnych-dane elektryczne i gabarytowe													
lp	ozn. proj.	Rodzaj wymiennika	wydatek powietrza nawiew	wydatek powietrza wywiew	moc nagrzewnicy	moc chłodnicy	spręż dysp na nawiewie	spręż dysp na wywiewie	zapotrz. mocy	Klasa filtra	masa	sposób montażu	dodatkowe akcesoria	Obsługiwane pomieszczenia /lokalizacja centrali	
			m3/h	m3/h	kW	kW	Pa	Pa	kW/V		kg				
9.	N8W8	Glikolowy	14 320	8 480	116,07	91,40	600	600	20kW/400V	F9	3816 (+/-10%)	Zewnętrzna stojąca	automatyka	Laboratorium /Dach	
10 .	N9W9	Glikolowy	12 100	12 100	66,63	75,90	600	600	20kW/400V	F9	3805 (+/-10%)	Zewnętrzna stojąca	-automatyka	Pomieszczenia kuchenne/ Dach	
11 .	N10 W10	Glikolowy	3 800	3 800	21,71	22,98	400	400	4,8kW/400V	F7	1750 (+/-10%)	Zewnętrzna stojąca	-automatyka	Pomieszczenia kuchenne/ Dach	
12 .	N11 W11	Glikolowy	11 300	8 790	115,69	96,50	500	500	20kW/400V	F9	3185 (+/-10%)	Zewnętrzna stojąca	-automatyka	Laboratorium/ Dach	
13 .	N12 W12	Glikolowy	18 550	18 550	108,04	116,38	550	550	26kW/400V	F9	6233 (+/-10%)	Zewnętrzna stojąca	-automatyka	Laboratorium/ Dach	
14 .	N13 W13	Glikolowy	18 420	12 470	139,62	121,48	600	600	26kW/400V	F9	5291 (+/-10%)	Zewnętrzna stojąca	-automatyka	Laboratorium/ Dach	
15 .	N14 W14	Glikolowy	15 100	9 050	122,51	94,50	500	500	20kW/400V	F9	3778 (+/-10%)	Zewnętrzna stojąca	-automatyka	Laboratorium/ Dach	