



SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

DI/ 61 /2021r.
Sprawa DI.250.5.2020r.

Warszawa, dn. 2021-02-17

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa obiektu laboratoryjnego – dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywnościowych.

Zamawiający, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy, w związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi w/w przetargu udziela odpowiedzi:

Pytanie 1 Zgodnie z Projektem Technologii w strefach laboratoryjnych należy stosować oprawy o szczelności IP44 lub IP22. Przekazane przez Państwa materiały w postaci rzutów instalacji oświetlenia oraz obliczenia natężenia oświetlenia sugerują zastosowanie opraw IP40. Czy wyrażają Państwo zgodę na zastosowanie opraw IP40?

Odpowiedź: Nie wymagamy aby w wycenie ująć oprawy o szczelności IP44.

Pytanie 2 Zgodnie z Projektem Technologii w strefach laboratoryjnych miejsce pracy ma być oświetlone do poziomu 700lx. Wg przekazanych obliczeń natężenie będzie oscylować na poziomie 500-600lx. Proszę o potwierdzenie że wyrażają Państwo zgodę na zastosowanie typów i ilości opraw przedstawionych w obliczeniach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby natężenie oświetlenia w strefach laboratoryjnych wynosiło min. 500lx.

REKTOR
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie


/ Prof. dr hab. Michał Zasada /
(Pieczęć i podpis Zamawiającego)

Wprowadzone tym pismem zmiany są zmianami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z późniejszymi zmianami. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.