Widok W1
SC 1/6
gr. 25cm
skala: 1:50



Wieńce w ścianach trzonu komunikacyjnego - pokazano na rysunkach konstrukcji stropu

Zapotrzebowanie na beton 170 m³

Wykaz stali zbrojeniowej ściany SC 1/6 - formy gięcia

Poz.	Szt.	# [mm]	Pojed. dług. [m]	Sum. dług. [m]	Wzory gięcia (bez skali)	Sum. dług. [m]	Masa [kg]
1	100	12	1.67	167.00	0.40 1.27	167.00	148.30
2	100	12	4.88	488.00	4.88	488.00	433.34
3	300	12	5.42	1626.00	5.42 0.50 0.19 7.19	1626.00	1443.89
4	99	12	7.88	781.11	0.40 2.76 0.40 0.05 0.19	781.11	693.63
5	100	12	3.16	316.00		316.00	280.61
6	604	6	0.29	175.16		175.16	38.89
					Masa całkow. [kg] :		3058.66

UWAGA: Wymiary strzemion i prętów giętych podano po zewnętrznych krawędziach.

Spinki w rozstawie 60x60cm

5 / 19

(6) 604Ø6L=29cm

Detal ściany dochodzącej skala 1:25



Widok W2
SC 1/7
gr. 25cm
skala: 1:50



Wykaz stali zbrojeniowej ściany SC 1/7 - formy gięcia

Poz.	Szt.	# [mm]	Pojed. dług. [m]	Sum. dług. [m]	Wzory gięcia (bez skali)	Sum. dług. [m]	Masa [kg]
1	102	12	3.67	374.34	3.67	374.34	332.41
2	4	12	2.04	8.16	0.34 2.24 0.15	8.16	7.25
3	65	8	1.12	72.80	0.85 0.15	72.80	28.76
4	52	8	1.42	73.84	0.85 0.15	73.84	29.17
5	52	8	1.36	70.72	0.85 0.15	70.72	27.93
6	36	12	1.26	45.36	1.26	45.36	40.28
7	26	12	4.88	126.88	4.88	126.88	112.70
8	16	12	2.39	38.24	0.50 0.19 1.70	38.24	33.96
9	78	12	5.42	422.76	5.42	422.76	375.41
10	48	12	2.91	139.68	0.50 0.15 2.24 0.40	139.68	124.04
11	19	12	3.16	60.04	2.24 0.40 3.76 0.40	60.04	53.33
12	22	12	3.16	69.52	2.76	69.52	61.73
13	8	8	1.22	9.72	0.40 0.17 0.40	9.72	3.86
14	8	12	1.67	13.36	0.40 1.27	13.36	11.86
15	26	12	2.07	53.82	0.40 2.07 0.19	53.82	47.79
16	81	12	0.79	63.18	0.10 1.84	63.18	56.10
17	8	12	2.04	16.32	0.50 2.14 0.15	16.32	14.49
18	8	12	2.14	17.12	0.50 1.63 0.15	17.12	15.20
19	16	12	2.52	40.32	0.50 2.37 0.40	40.32	35.80
20	48	12	3.06	146.88	0.50 2.18 0.19	146.88	130.43
21	8	12	2.58	20.64	0.10	20.64	18.33
22	102	12	1.19	121.38		121.38	107.79
23	312	6	0.29	90.48		90.48	20.09
					Masa całkow. [kg] :		1685.45

UWAGA: Wymiary strzemion i prętów giętych podano po zewnętrznych krawędziach.

Spinki w rozstawie 60x60cm

5 / 19

(23) 312Ø6L=29cm

A-A



Detal ściany dochodzącej skala 1:25

Detal naroża ściany skala 1:25



Widok W3
SC 1/5
gr. 25cm
skala: 1:50



Wykaz stali zbrojeniowej ściany SC 1/5 - formy gięcia

Poz.	Szt.	# [mm]	Pojed. dług. [m]	Sum. dług. [m]	Wzory gięcia (bez skali)	Sum. dług. [m]	Masa [kg]
1	198	12	3.67	728.64	3.67	728.64	647.03
2	52	12	4.88	253.76	4.88	253.76	225.34
3	156	12	5.42	845.52	5.42 0.40 1.27	845.52	750.82
4	22	12	1.67	36.74	0.40 2.76 0.40	36.74	32.63
5	52	12	3.16	164.32	0.50 1.18 0.19	164.32	145.92
6	30	12	2.58	77.40	0.05 0.19 0.10	77.40	68.73
7	198	12	1.19	235.62		235.62	209.23
8	312	6	0.29	90.48		90.48	20.09
					Masa całkow. [kg] :		2099.79

UWAGA: Wymiary strzemion i prętów giętych podano po zewnętrznych krawędziach.

Spinki w rozstawie 60x60cm

5 / 19

(8) 312Ø6L=29cm

Detal ściany dochodzącej skala 1:25



Detal naroża ściany skala 1:25



Widok W4
SC 1/4
gr. 25cm
skala: 1:50



Wykaz stali zbrojeniowej ściany SC 1/4- formy gięcia

Poz.	Szt.	# [mm]	Pojed. dług. [m]	Sum. dług. [m]	Wzory gięcia (bez skali)	Sum. dług. [m]	Masa [kg]
1	100	12	1.67	167.00	0.40 1.27	167.00	373.33
2	100	12	4.88	488.00	4.88	488.00	433.34
3	300	12	5.42	1626.00	5.42 0.50 0.19 7.19	1626.00	1443.89
4	99	12	7.88	781.11	0.40 2.76 0.40 0.05 0.19	781.11	693.63
5	100	12	3.16	316.00		316.00	288.00
6	604	6	0.29	175.16		175.16	38.89
					Masa całkow. [kg] :		3271.08

UWAGA: Wymiary strzemion i prętów giętych podano po zewnętrznych krawędziach.

Spinki w rozstawie 60x60cm

5 / 19

(6) 604Ø6L=29cm

Detal ściany dochodzącej skala 1:25



Detal naroża ściany skala 1:25



Detal końcówki ściany skala: 1:25

Klatka K1



UWAGA
Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem "Wytyczne i uwagi", który zawiera niezbędne informacje na temat przedmiotowego obiektu.

NUMER	TREŚĆ MODYFIKACJI	FAZA	DATA
00	PROJEKT WYKONAWCZY	PW	07.2020

UWAGI

Powyższe rysunki mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie jako Projekt Wykonawczy konstrukcji. Nie brać wymiarów ze skali. Używać jedynie wymiarów nanoszonych. Należy sprawdzić za wszystkimi innymi rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi oraz z projektem technologii. Wszelkie rozbieżności oraz wątpliwości należy zgłaszać na bieżąco w celu ich wyjaśnienia i podjęcia decyzji przez Projektanta konstrukcji. Projektant konstrukcji nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie robót budowlanych przez Projektanta konstrukcji BBC Sp. z o.o. lub innego wg zakresu umowy. Projektantowi projekt konstrukcji (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.). Zawłaszczanie egzemplarzy, odpowiedzialność lub wykorzystywanie projektu konstrukcji bez zgody Projektanta konstrukcji jest zabronione (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r.). Na etapie realizacji inwestycji wszelkie zmiany i decyzje, dotyczące rozwiązań technicznych, materiałowych i lokalizacyjnych (w tym wątpliwości dotyczące) mogą być podejmowane tylko i wyłącznie na podstawie Projektu Wykonawczego.

SCHEMAT SYTUACYJNY I OZNACZENIE BRACI ŚCIPKU

FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA INWESTYCJI	Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu
ADRES INWESTYCJI	ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa Dz.ew.nr 146513_08 dzielnica Ursynów Obręb ewidencyjny 1-1D-12 dz. 114/2
INWESTOR	Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa e-mail: biuro@bbconsultants.pl
BRANŻA	KONSTRUKCJA
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Jurkiewicz upr. nr 316/90
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Łukasz Zdziebłowski upr. nr MAZ/0271/POOK/12
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. Mariusz Jurkiewicz mgr inż. Łukasz Zdziebłowski
NAZWA RYSUNKU	ŚCIANY TRZONU KOMUNIKACYJNEGO K1 - ZBROJENIE - CZ.1/2
NAZWA DOKUMENTY	1912_PW_KO_01_64_01

TOM	SKALA	DATA	REWIZJA
TII/02	1:25	07-2020	00