

Kwestionariusz informacyjny pracowni

Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia m ² /wysokość m	STREFA PRACY
2.10 25 2.10 26 2.10 28	Magazyn – pomieszczenie do przechowywania w niskich temperaturach	10,4 / 3,4 6,9 / 3,4 10,4 / 3,4	Analityczna – chemiczna

Procedury realizowane w pomieszczeniu:

Przechowywanie w urządzeniach chłodniczych

Standard wykończenia pomieszczenia

Podłoga	Ściany	Ściana za urządzeniami	Ściana w obrysie umywalek/zlewów przyściennych	Sufit	Grzejnik naścienny
PVC, klejona do podłoża z wywinieciem na ścianę	Powłoka malarska zmywalna, szorowalna	-	-	Podwieszany , systemowy o konstrukcji rastrowej .	Brak zaleceń

Maksymalna ilość osób jednocześnie przybywających	Temperatura °C/ wilgotność względna % (niezależnie od pory roku)	Natężenie światła na pow. blatów roboczych H-900 mm lx	Krotność wymian powietrza /h	Stopień oczyszczenia powietrza na wejściu do pomieszczeń wg PN-EN ISO 14644-1
2 2 2	19-25 / 35-65	500	2,5	ISO 8

Uwagi ogólne: