LEGENDA :

TYP PRZEGRÓD	
	Elementy żelbetowe (konstrukcyjne)
	Ściana murowana z bloczków ceramicznych 24cm
	Ściana z płyt g-k
	Witryna szklana
	Termoizolacja
	Słup konstrukcyjny
OZNACZENIA	
	Wejście do budynku
	Wejście techniczne do budynku
	Wyjście ewakuacyjne z budynku
	Podjazd do budynku (dostawy)
NR PIĘTRA / DEPARTAMENT / NR POMIESZCZENIA / 0.P.01 SZATNIA / 52 m2 / POWIERZCHNIA	Metka pomieszczenia
WYKOŃCZENIE OD STRONY FLAGI METKI I.GR / KONSTRUKCJA PRZEGRODY W.MC18 / WYKOŃCZENIE OD STRONY PRZECIWNEJ DO FLAGI METKI I.A.W	Opis przegród zgodnie z legendą przegród pionowych i poziomych
SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA / WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA / 90 / 200	Oznaczenie drzwi
	Zadaszenie szklane
A-A	Oznaczenia przekrojów
	Rzędna wykończenia
	Rzędna konstrukcji
2%	Procent spadku
KD.1	Klapa dymowa 120 x 150 cm
KD.2	Klapa dymowa 120 x 180 cm
	Trójwymiarowe panele elewacyjne
ELEMENTY INSTALACJI SANITARNYCH	
KP	Kurtyna powietrzna
	Wpust podłogowy
	Kran ze złączką
ELEMENTY PPOŻ	
	Odporność REI 30
	Odporność REI 60
	Odporność REI 120
EI 60	Drzwi o odporności EI 60
EIS 30	Drzwi o odporności EIS 30

* Parametr "S" (szczelność) w klasie odporności ogniowej REIS i EIS kanałów wentylacyjnych (oddymiających) zapewnia się poprzez szczelnienie kanałów promatem lub montaż kanałów szczelnych.
* Szerokość klatek schodowych ewakuacyjnych wynosi min. 1,2 m
* Ściany, które wydzielają strefy pożarowe REI do zastosowania zamiennie z EI według "Warunków ochrony przeciwpożarowej.

Lista opraw (SGGW, Poziom +1)

Indeks	Wyposażenie	Strumień świetlny	Współczynnik konserwacji	Moc przyłączowa
A1	1x1 x LED ET	3600 lm	0.80	31 W
L12	1xLED	5043 lm	0.80	39 W
B1	1x1 x LED ET	1200 lm	0.80	14 W
B2	1x1 x LED ET	1900 lm	0.80	22 W
L6	1xLED	6839 lm	0.80	51 W
L1.1	1xLED	4636 lm	0.80	36 W
L5	1xLED	4893 lm	0.80	37 W
H1	1x1 x LED ETDD	8400 lm	0.80	45 W
L10	1xLED	3408 lm	0.80	26 W
M1	1x1 x LED ETDD	3900 lm	0.80	32 W
L4	1xLED	2249 lm	0.80	18 W
L2	1xLED	3232 lm	0.80	24 W
L9	1xLED	2998 lm	0.80	24 W
E3	1x1 x LED ET	3700 lm	0.80	25 W
L3	1xLED	2960 lm	0.80	21 W
E2	1x1 x LED ET	5100 lm	0.80	35 W
	OPASKA LED			

UWAGI:
POWYŻSZE RYSUNKI MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE TYLKO I WYŁĄCZNIE JAKO PROJEKT BUDOWLANY. NA ETAPIE REALIZACJI WSZELKIE PRACE I DECYZJE, DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH, MATERIAŁOWYCH I ILOŚCIOWYCH (W TYM WSZYSTKIE DOMIARY) MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE TYLKO I WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.

NINIEJSZY PROJEKT (UTW ÓR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALN Ą DOKUMENTACJĘ PRZEWIDZIANĄ DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPIS ÓW PRAWA AUTORSKIEGO PRZYS ŁUGUJĄCEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).
WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE I NA ETAPIE REALIZACJI MUSZĄ BYĆ WCZEŚNIEJ SKONSULTOWANE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE I ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CEL ÓW REALIZACJI NINIEJSZEGO PROJEKTU. W POZOSTA ŁYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.

NIE BRAC WYMIAR ÓW ZE SKALI. UŻYWAC JEDYNIE WYMIAR ÓW NOMINOWANYCH.W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE I KOORDYNACYJNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ PROJEKTAMI POSZCZEG ÓLNYCH BRAN Ż INSTALACYJNYCH.
LOKALIZACJA PION ÓW WOD-KAN., GRZEJNIK ÓW PRZEBI Ć KONSTRUKCYJNYCH, TRAS KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKT ÓW BRAN ŻOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI Z PROJ. ARCH. POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAĆ WRAZ Z KSIĄŻKĄ UWAG OG ÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH.

SCHEMAT SYTUACYJNY



FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI
Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu

ADRES INEWSTYCJI
Ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
dz.nr ewid. 146513_08 dzielnica Ursynów
obręb ewidencyjny 1-10-12 dz. 114/2

INWESTOR
Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
e-mail: biuro@bbconsultants.pl

BRANŻA	**ELEKTRYCZNA**
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Simiński nr upr. LOD/1439/PWOE/10
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Rafał Skowron nr upr. LOD/3024/PBE/16
OPRACOWANIE	

NAZWA RYSUNKU
RZUT I PIĘTRA. INSTALACJE ELEKTRYCZNE. OŚWIETLENIE.

NAZWA DOKUMENTY **1912_PW_EL_01_20_10**

TOM	SKALA	DATA	REWIZJA
II DI/4	1:100	08.2020	