LEGENDA

- instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej,
- instalacja podstropowa kanalizacji sanitarnej,
- podejścia kanalizacji sanitarnej pod urządzenia,
- instalacja podposadzkowa kanalizacji technologicznej,
- instalacja podstropowa kanalizacji technologicznej,
- podejścia kanalizacji technologicznej pod urządzenia,
- instalacja podposadzkowa kanalizacji technologicznej podciśnieniowej,
- instalacja podstropowa kan. deszczowej podciśnieniowej,
- instalacja podstropowa kan. odprowadzająca kondensat z nawiewczy
- instalacja kanalizacji ciśnieniowa,
- instalacja kanalizacji odprowadzającej atropiny
- pion instalacji kanalizacji sanitarnej/deszczowej
- średnica instalacji kanalizacji sanitarnej.

UWAGA
Szefie za zlewki z odczynnikami wymagają neutralizacji.
Należy je usunąć poprzez zlewki ceramiczne, będące na wyposażeniu dygestoriów.
Instalacja w pomieszczeniach należy wyposażyć w neutralizatory podstawowe, do usunięcia używanych odczynników.
Na etapie wykonawstwa, po dokonaniu ustalenia technologii pomieszczeń laboratoryjnych należy zamontować dodatkowe punktowe neutralizatory.

UWAGA
Na etapie wykonawstwa, po ustaleniu ostatecznej technologii pomieszczeń laboratoryjnych należy zweryfikować dobór separatorów tłuszczów

UWAGI:
PROJEKT BRANŻOWY WODA BYŁ OPRACOWANE TYLKO I WYŁĄCZNIE JAKO PROJEKT KONCEPCYJNY, NA ETAPIE REALIZACJI WYSSIELE PRACE I DECYZJE DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH, MATERIAŁOWYCH I GEOMETRYCZNYCH MOGĄ ULEC ZMIANIE W STOSUNKU DO NINIEJSZEGO PROJEKTU, CO SKUTKOWAĆ MA KOSZTAMI.
WSZELKIE ZMIANY W PROJECIE NA ETAPIE REALIZACJI MAJĄ BYĆ WCZEŚNIEJ AUTORSKIEGO PRZEZ UDZIELONEGO PROJEKTANOM ISCODNE I UZGAWA O PRAWE AUTORSKIE ZMIANY W PROJECIE MOGĄ BYĆ WPROWADZONE TYLKO PRZEZ PROJEKTANTA, POWYŻSZE PROJEKTU. W PRZYPADKU ICH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.
W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAM PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH. EWENTUALNE ZMIANY MOGĄ BYĆ WPROWADZONE TYLKO PRZEZ UPRAWNIONEGO PROJEKTANTA.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KOLIZJE POWSTAŁE W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, JEŻELI ZOSTAŁY ONE SPOWODOWANE NIEZGODNOŚCIĄ Z PROJEKTEM LUB SPRZECZNOŚCIĄ Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
WYMIARY, OKREŚLONE RZĘDNE, W NATURZE, W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI, PROSZĘ SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

KIERUNEK PRZEPŁYWU

FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUŁ	Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z zagłębieniem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu
ADRES INWESTYCJI	Ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa działki nr: 146/13, 36, działki ewid. 23/1, 23/2 Dzielnica Mokotów, Obręb 1-06-12 Ark 147
INWESTOR	Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k.
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa, NIP 5252656184
BEST BUILDING CONSULTANTS
e-mail: biuro@bbcconsultants.pl

BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT	Mateusz Słowiński LOD/2686/PWOS/15
SPRAWDZAJĄCY	Eur. Ing. mgr inż. Piotr Świegienka LOD/0479/PWOS/06
OPRACOWANIE	mgr inż. Małgorzata Rowińska mgr inż. Aleksandra Bugaha mgr inż. Maciej Pokrzo

NAZWA RYSUNKU	RZUT 1 PIĘTRA - INSTALACJA KANALIZACJI
NUMER DOKUMENTY	1912_PB_WK.CO_01_20_10.KAN
SKALA	1 : 100
DATA	VIII.2020
REWIZJA	00