

NR KAT. **102**

**DOKUMENTACJA**  
**ZASUWA POWYKONAWCZA** STR.  
MIĘKKOUSZCZELNIONA 1/2  
KOŁNIERZOWA F5

**KDWU-102-17-A**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Zasuwa miękouszczelniona kołnierzowa F5**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **102**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Instalacje wodociągowe i pozostałe płyny obojętne chemicznie** zastosowano w obiekcie: Innowacyjne Centrum Nauk Żywnościowych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **DOMEX Sp. z o.o., Pieszycka 11, 58-200 Dzierżoniów** Warszawie
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu:

**PN-EN 1074-1:2002 Tytuł: Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające --**  
**Część 1: Wymagania ogólne**  
**PN-EN 1074-2:2002 Tytuł: Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające --**  
**Część 2: Armatura zaporowa**  
**PN-EN 1563:2018-10 Tytuł: Odlewnictwo -- Żeliwo sferoidalne**  
**PN-EN 681-1:2002 Tytuł: Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Część 1: Guma**  
**PN-EN 1092-2:1999 Tytuł: Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Kołnierze żeliwne**  
**PN-EN 558:2017-04 Tytuł: Armatura przemysłowa -- Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

**KIEROWNIK ROBÓT**  
**SANITARNYCH**  
**Sławomir Stokłosa**  
MAZ/012510WOS/13

[www.domex-group.com](http://www.domex-group.com)

DOMEX Sp. z o.o.

NIP: 8821866503

REGON: 0000075395

Sekretariat

T +48 74 62 62 800

Dział Sprzedaży

T +48 74 62 62 823-826

58-200 Dzierżoniów  
Pieszycka 11

Kapitał zakł.: 629100 zł

[domex@domex-group.com](mailto:domex@domex-group.com)

[handlowy@domex-group.com](mailto:handlowy@domex-group.com)



NR KAT. 102

DOKUMENTACJA  
ZASUWA POWYKONAWCZA STR.  
MIĘKKOUSZCZELNIONA 2/2  
KOŁNIERZOWA F5

## 8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
<b>Materiał</b>	EN GJS-500-7	
<b>Uszczelnienie</b>	EPDM	
<b>Średnica nominalna</b>	DN40-DN1000	
<b>Przyłącze kołnierzowe</b>	DN40-DN150 PN10/PN16 DN200-DN1000 PN10 lub PN16	
<b>Szereg zabudowy</b>	15	
<b>Maksymalne ciśnienie robocze</b>	1,6MPa	
<b>Temperatura robocza</b>	EPDM: -10°C / +70°C	
<b>Grubość powłoki epoksydowej</b>	250 µm	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

Marcin Domański – Prezes Zarządu  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Dzierżoniów 03/06/2019  
(miejsce i data wydania)

mgr inż. Robert Głogko  
Kierownik Budowy  
upr. bez ograniczeń  
PDL/0003/OWOK/03  
Prezes Zarządu  
Marcin Domański  
(podpis)

KIEROWNIK ROBÓT  
SANITARNYCH

Sławomir Stokłosa  
MAZ/0125/OWOS/13