



CMC Poland Sp. z o.o. Zakład Dąbrowa Górnicza  
41-308 Dąbrowa Górnicza ul. Rozdzińskiego 15  
Nr rejestrowy BDO 000003392

Works - Certificate  
wg PN-EN 10204:2006

DATA: 2020.04.03

PARTIE NR:	
513	/20
511	/20
505	/20
	/20
	/20
	/20

### Świadectwo odbioru 3.1

(Inspection certificate 3.1)

Nr dostawy:	83041397
-------------	----------

Rodzaj materiału - stan dostawy (Item and specification material)	Nr wytopu (Heat no)	Wymiar (Diameter) mm	Sztuk (Pieces)	Waga (Weight) T	Pręty (Steel bars)	Kęrl (Steel coil)	Gatunek stali (steel type)
	10281	6	5	10,614			B500A
	10320	6	5	10,544			
	10323	6	1	2,102			
	-	-	-	-			
	-	-	-	-			

### SKŁAD CHEMICZNY (CHEMICAL COMPOSITION)

Wytop (Heat)	C	Mn	Si	P	S	Ceq
10281	0,09	0,40	0,12	0,018	0,008	0,21
10320	0,09	0,43	0,12	0,016	0,021	0,22
10323	0,09	0,42	0,13	0,013	0,018	0,21
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

### WŁASNOŚCI MECHANICZNE (MECHANICAL TESTS)

Wytop (Heat)	Rp 0,2 [MPa]	Rm [MPa]	A10 [%]	Agt [%]	Rm/Re	f <sub>r</sub>	Próba zginania (Bend test)	Próbki starzone (Samples aged)
10281	560	629	10,2	5,4	1,12	0,056	+	v
10320	560	602	11,0	5,1	1,08	0,057	+	v
10323	524	577	11,2	6,2	1,10	0,057	+	v
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Kontrola Jakości (Control of Quality)

ø 5,0 do ø 12,0 mm  
IBDIM-KOT-2019/0331  
Cert. Nr. 005-UWB-100 -  
Zakłady Badań i Atestacji  
"Zetom" im. Prof. F. Stauba  
w Katowicach Sp. z o. o.  
AC005, KDWW 3/19 z dn.  
09.07.2019

ø 6,0 do ø 12,0 mm  
ITB-KOT-2019/1001  
Cert. nr 005-UWB-106  
Zakłady Badań i Atestacji  
"Zetom" im. Prof. F. Stauba  
w Katowicach Sp. z o. o.  
AC005, KDWW 1/19  
z dn. 22.07.2019

ø 5,0 do ø 12,0 mm  
PN H-93247-1:2008  
Cert. nr 005-UWB-022  
Zakłady Badań i Atestacji  
"Zetom" im. Prof. F.  
Stauba w Katowicach  
Sp. z o. o. AC005, KDWW  
5/18 z dn. 23.05.2018

Deklarujemy, że wyrób jest zgodny z zamówieniem.

Z up. DYREKTORA ZAKŁADU  
w Dąbrowie Górniczej  
Piotra PATERA  
KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI  
Rafał Superski

SPECJALISTA  
ds. Kontroli Jakości  
Marek Foltyn



CMC POLAND Sp. z o.o.  
ZAKŁAD DĄBROWA GÓRNICZA  
ul. Rozdzińskiego 15  
41-308 DĄBROWA GÓRNICZA  
NIP: 649-00-01-173; REGON: 272819315  
tel.: 32 7356422; fax: 32 7927558

DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA

Wbudowano w obiekt:  
Innowacyjne Centrum /Park Żywnościowy/  
w Warszawie

mgr inż. Robert Ciołko  
Kierownik Budowy

upr. bez ograniczeń  
PDL/0008/DYKOK/08