



Minőségi Bizonyítvány
MSZ EN 10204:2005/3.1.
Mill's Certificate
DIN EN 10204:2004, 3.1.



Gyártó: ŌZDI ACÉLMŰVEK KFT.
H-3600 ŌZD, Pf. 118.
Tel.: +36 48 575-521

095186

Az ŌAM Kft. az LRQA által tanúsított ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabvány szerinti irányítási rendszert mőködtet.
ŌAM Kft. operates management systems according to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 certified by LRQA.

Rendelő / Customer: **Bowim S.A Niwecka 1E Sosnowiec** Szállítólevél szám / Bill of transport: **S2110421**
41-200 PL Kelt / Date: **2021. 09. 08.**

Adagszám Lot No.	Azonosító Ident Nr.	Rendelészám Order No.	Termék megnevezés Name	Product	Minőség Quality	Méret Dimension	Minőség szabv. Quality standard	Súly (kg) Weight (kg)
178029	178029R16	V2101876	Rebars		B500B	8 mm 12,00 m	DIN488- 1,2,6:2009	2376
178031	178031R15,16,17	V2101876	Rebars		B500B	8 mm 12,00 m	DIN488- 1,2,6:2009	7398
178032	178032R9,10,11	V2101876	Rebars		B500B	8 mm 12,00 m	DIN488- 1,2,6:2009	7390
178033	178033R3,4,7	V2101876	Rebars		B500B	8 mm 12,00 m	DIN488- 1,2,6:2009	7396
								24560

Vegyelemzés (%) / Chemical results (%)

Azonosító	Ident Nr.	C	Mn	Si	P	S	N	Cu	CEq
178029		0,210	0,767	0,221	0,014	0,027	0,009	0,408	0,403
178031		0,198	0,778	0,231	0,015	0,022	0,009	0,403	0,396
178032		0,205	0,757	0,212	0,014	0,022	0,009	0,379	0,415
178033		0,211	0,751	0,227	0,013	0,023	0,010	0,329	0,416

**Mechanikai vizsgálatok /
Mechanical results**

Azonosító Ident Nr.	G [*] (kg/m)	ReH Mpa	Rm Mpa	Agt %	Rm / ReH	fR
178029	0,39	557	655	11,1	1,18	0,074
178029	0,385	533	641	10,9	1,2	
178029	0,39	541	637	9,8	1,18	
178031	0,392	575	664	10,0	1,16	0,073
178031	0,386	541	647	8,5	1,19	
178031	0,385	557	649	10,2	1,16	
178032	0,386	559	660	10,8	1,18	0,078
178032	0,383	537	639	13,5	1,19	
178032	0,388	551	645	9,7	1,17	
178033	0,387	555	651	7,4	1,17	0,078

22.
ŌAM ŌZDI ACÉLMŰVEK KFT.
3600 Ōzd, Max Alchor út 1.
Adószám: 11065182-2-05

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

Wbudowano w obiekt:
Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych
w Warszawie

mgr inż. Robert Ciołko
Kierownik Budowy

upr. bez ograniczeń
PDL/0008/01/OK/08



Minőségi Bizonyítvány
MSZ EN 10204:2005/3.1.
Mill's Certificate
DIN EN 10204:2004, 3.1.



Gyártó: ÓZDI ACÉLMŰVEK KFT.
H-3600 ÓZD, Pf. 118.
Tel.: +36 48 575-521

Az ÓAM Kft. az LRQA által tanúsított ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabvány szerinti irányítási rendszert működtet.
ÓAM Kft. operates management systems according to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 certified by LRQA.

Rendelő / Customer: **Bowim S.A Niwecka 1E Sosnowiec** Szállítólevél szám / Bill of transport: **S2110421**
41-200 PL Kelt / Date: **2021. 09. 08.**

Mechanikai vizsgálatok /
Mechanical results

Azonosító Ident Nr.	G [*] (kg/m)	ReH Mpa	Rm Mpa	Agt %	Rm / ReH	fR
178033	0,382	527	639	8,5	1,21	
178033	0,382	537	641	9,9	1,19	

Krajowa Ocena Techniczna Nr. IBDiM-KOT-2017/002

Hajlító és visszahajlító vizsgálat megfelelt
A termék megfelel az MSZ EN 10080:2005 szabvány követelményeinek
A termék sugárzó anyagtól mentes.
A szállított tételek a megrendelésnek megfelelnek.
Delivered goods comply with order specifications
bending/re-bending test satisfactory.
Product complies with MSZ EN 10080:2005. Free of radiation.



Cert. Nr. 28-0708-5618 W ITB
data issued: 19.02.2019
data from: 19.02.2019
Krajowa Ocena Techniczna
Nr. IBDiM-KOT-2017/002
Approbata Techniczna ITB
As 15-9769/2018



Cert. Nr. 005-4008-012 Zetom
data issued: 1/2019
data from: 07.01.2019
Krajowa Ocena Techniczna
Nr. IBDiM-KOT-2017/002

22.
ÓZDI ACÉLMŰVEK KFT.
3600 Ózdi, Marx Aicher út 1.
Adószám: 11065182-2-05

MBO vezető / MBO chief officer
Hunyák Gábor

MBO adatfeldolgozó / MBO data manager

Wprowadzono w obiekt:
Innowacje, które zwiększają efektywność
W koszarach

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

mgr inż. Robert Ciołko
Kierownik Budowy
upr. bez ograniczeń
PDL/000100WOK/03