



upr. bez ograniczeń
PDL/0008/OWOK/08



CELSA
HUTA OSTROWIEC

CELSA "HUTA OSTROWIEC" Sp. z o.o.
ul. Samsonowicza 2
27- 400 Ostrowiec Św. Poland

ŚWIADECTWO ODBIORU 3.1
INSPECTION CERTIFICATE
ABNAHMEPRÜFZEUGNIS
według/acc. to/entsprechend EN 10204:2004

Str./Page No/Seite 2/ 2

Nr dokumentu /Document No.
/Bescheinigungsnummer
235415063

Data dokumentu /Date of issue/Datum der
Ausstellung
03.09.2021

Zamawiający/Customer/Besteller

BOWIM S.A.
Niwecka 1E
41-200 SOSNOWIEC

KRAJ/COUNTRY/LAND: **ŚLĄSKIE Polska**

Zamówienie Klienta Nr/ Customer's Order No/ Kundenbestell-Nr
ZW21004852

Odbiorca/Consignee/Empfänger

KORTE
Palisadowa 20/22
01-940 Warszawa

Kraj/Country/Land: **MAZOWIECKIE Polska**

Zlecenie Prod. Nr/ Works Order No/ Werksauftrags-Nr
73540531

Własności mechaniczne i technologiczne/Mechanical and technological properties/Mechanische und technologische Eigenschaften

Nr Wytopu/ Heat No/ Charge-Nr/	Kg/m kg	Re nom MPa	Rm nom MPa	Rm/Re	A5 %	Agt %	Zg_Og	FR
B07	C08	C11	C12	C15	C13	C14	C06	C09
H0571903	1.551	532	639	1.20	21.9	14.1	Ok	0.087
H0571903	1.547	524	620	1.18	24.5	12.9	Ok	0.081
H0571903	1.554	525	623	1.19	24.4	12.9	Ok	0.081

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

Wbudowane w obiekt:
Innowacyjne Centrum Handlu Systemowych
w Warszawie

mgr inż. Robert Cielicki
Kierownik Budowy
upr. bez ograniczeń
111/1008/2010/008

Własności mechaniczne i technologiczne/Mechanical and technological properties/Mechanische und technologische Eigenschaften

Udarność / Impact test / Kerschlagbiegeversuch

Wytopu/ Heat No/ Charge-Nr	Typ próbki/Type of sp. /Probenform	Kierunek/Direction /Richtung	Temp. [°C]	Praca łamania/Impact energy/Schlagarbeit KV [J] Udarność/Impact/Kerschlagbiegeversuch KC [J/cm2]	Wartość średnia /Average/Mittelwert
B07	C40/C41	C02	C44	1 C42 2 C42 3 C42	C43

Metoda produkcji / Manufacturing route / Herstellungsverfahren: EAF / LF / CCM / OTB.
Jakość powierzchni bez wad/No surface defects/Oberflächenbeschaffenheit ohne Beanstandung.

Znak CE/CE mark/CE-Zeichen

Zaświadczamy, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami zamówienia klienta.
We hereby certify that the material described above complies with the terms of the customer order.
Es wird bestätigt, daß die Lieferung den Bestellanforderungen entspricht.

Dyrektor Jakości/ Quality Manager/S. Klusek

Klusek