

Warszawa, 28.09.2021

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ NR 0046/ARCH/8320/21

Materiał/urządzenie — zgodny z projektem/ zamienny/ nieokreślony w projekcie*

Budowa obiektu laboratoryjno – dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywnościowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul Nowoursynowska 159

Inwestor: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wykonawca: SKANSKA S A Aleja "Solidarności" 173, 00-877 Warszawa

Branża, nazwa instalacji:	ARCHITEKTURA
Ilość załączników:	1
Nr atestu/aprobaty technicznej/jednostki dopuszczenia/certyfikatu zgodności	1. Deklaracja właściwości użytkowych nr 1/BL/2015

Zgłaszany materiał lub urządzenie (nazwa, parametry techniczne, miejsce wbudowania) Błoczek betonowy pełny, wym. 38/24/12 wykorzystywany jako fundament pod ściany na poziomie -1.		
Zgłaszający: <i>Robert Ciołko</i>	<i>28.09.2021</i>	<i>mgr inż. Robert Ciołko</i> Kierownik Budowy upr. bez ograniczeń PDL/0008/2WOK/08
Osoba	Data	Podpis
Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez Inwestora/Zespół Nadzoru Inwestorskiego		
<i>Zdzisław Krukowski</i>	<i>29.09.2021</i>	<i>mgr inż. Zdzisław Krukowski</i> Inspektor Nadzoru SGGW Insp. nadz. rob. bud. Nr upr. St 780/83
Osoba	Data	Podpis

OPINIA NADZORU INWESTORSKIEGO Akceptacja bez uwag * Akceptacja z uwagami * Brak akceptacji * <i>mgr inż. Zdzisław Krukowski</i> Inspektor Nadzoru SGGW Insp. nadz. rob. bud. Nr upr. St 780/83 <i>29.09.2021</i>	UWAGI <i>Nie jako fundament lecz</i> <i>przewoźnik wózków. Akceptacja na</i> <i>wyższe GW bez dodatkowych</i> <i>kosztów. Zł.</i>
DECYZJA KIEROWNIKA DZIAŁU INWESTYCYJ Akceptacja bez uwag * Akceptacja z uwagami * Brak akceptacji * <i>mgr inż. Teresa Paprocka</i> Kierownik Działu Inwestycji SGGW Insp. nadz. rob. bud. Nr upr. St 780/83 <i>01.10.2021</i>	UWAGI
DECYZJA I ZASTĘPCY KANCLERZA, DYREKTORA TECHNICZNEGO SGGW w Warszawie Akceptacja bez uwag * Akceptacja z uwagami * Brak akceptacji * <i>mgr inż. Jarosław Dadacz</i> Zastępca Kanclerza Dyrektor Techniczny Insp. nadz. rob. bud. Nr upr. St 780/83 <i>04.10.2021</i>	UWAGI <i>Błoczek zastępujący chodby beton</i> <i>pod konstrukcją fundamentu</i>
Podpis	Data

Wbudowano w obiekt:
Innowacyjne Centrum Nauk Żywnościowych
w Warszawie

mgr inż. Robert Ciołko
Kierownik Budowy

upr. bez ograniczeń
PDL/0008/2WOK/03

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

