LEGENDA

1	Gniazdo 230V/16A, IP20
2	2x Gniazdo 230V/16A, IP20
1	Gniazdo 230V/16A, IP44
2	Gniazdo net-lokon 230V/16A, IP20
2	2x Gniazdo net-lokon 230V/16A, IP20
1	Gniazdo suszarki 230V/16A, IP44
1	Gniazdo przyjmu elektrycznego 230V/16A, IP44
1	Gniazdo lodowe 230V/16A, IP20
1	Gniazdo radiolowe 5+12Vcc 230V/16A, IP44
1	Gniazdo 400V/16A, IP44 n1
1	Gniazdo DATA 230V/16A, IP20
	Lącznik natynkowy (sterowanie roletami zkasmnym lub ekranem elektrycznym)
	Wyjscie kablowe 1-fazowe 230V, zakończony puszką podtynkową
	Wyjscie kablowe 3-fazowe 400V, zakończony puszką podtynkową

UWAGI

1. INSTALACJE WYKONAĆ POMIESZCZENIA SOCJALNO BIUROWE IP20, W TOALETACH, POM. SANITARNYCH, POM. DOPROWADZICH.
2. STOSOWAĆ PRZEWODY O IZOLACJI MIN. 750V.
3. PRZEWODY RUCHOMOŚCI WYŁĄCZNIKÓW I ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH ODLEGŁOŚCI OD POZOSTAŁYCH INSTALACJI ZŁĄCZA DO PRZYŁĄCZENIA WYKONAĆ W BUDYNKU W BIURACH I CZĘŚCI PRZESTRZENI WSPÓLNYCH ORAZ GDZIE TAKIE KABLOWYCH W BIURACH PEŁZEŁ, W OGRZEWANYCH PRZYPADKACH W BIURACH PEŁZEŁ, GO GRADZI LIN PRZEWODZIŁ RURKI PEŁZEŁ, FITBIKI POD TYNKIEMPUTYŁ W CELU WPROWADZENIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
4. ŁĄCZNIKI W CZĘŚCI SOCJALNO BIUROWEJ NA WYSOKOŚCI 1.2M
5. GNIAZDA INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 300M PRZY BIURACH ZŁOKALIZOWANYCH PRZY ŚCIANIE NA WYS. 1.2M OD POZIOMU PODŁOGI W CZĘŚCI SOCJALNO BIUROWEJ
6. PODANE WYMIARY LOKALIZOWANIA GDPRZĘTU MIEDZIANE SĄ DO BRZEGA SYMETRIA.
7. SZCZEGÓŁOWE PRZEWIDZIE PRZEWODÓW NA WYSUWACH WIDOCZELNIC
8. ALGORYTM PRACY WENTYLACJI WG. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
9. TRASY KABLOWE PROWADZIĆ Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH ODLEGŁOŚCI OD POZOSTAŁYCH INSTALACJI
10. LOKALIZACJE ZASILANIA ZASILAJĄCYCH DO BRAKI ROTOWERÓW ZOSTAWIA
11. MIEJSCE WPROWADZENIA KABLA ZASILAJĄCEGO DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE PODCZAS MONTOWANIA CENTRALI

Mapa sytuacyjna/ Location map



Generalny Projektant/ Lead Designer **jsk architekci** | pszczulny & rutz JSK Architekci Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 18 02-092 Warszawa tel. 0048 22 660 30 00 e-mail: jsk@jsk-wawa.pl	Tytuł projektu/ Project name **Budowa Obiektu Laboratoryjno – Dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych - ICNŻ**
Inwestor/ Investor **Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie** ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa	Adres projektu/ Project address **ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa**
Podwykonawcy/ Subcontractor	Projektant/ Designed by **Rafał Radajewski Upr. bud. nr: WKP/0185/POOE/09** Podpis/ Signature
	Sprawdzający/ Verified by **Janusz Wachowski Upr. bud. nr: WKP/0495/POOE/15** Podpis/ Signature
Faza projektu/ Project phase **PROJEKT PRZETARGOWY**	Branża/ Branch **ELEKTRYCZNA**
Rysował/ Drawn by **M. Zieliński Ł. Śledź M. Baran**	Data/ Date **22/05/2023**
Zawartość rysunku/ Drawing content **Schemat zasilania urządzeń technologicznych - poziom 02 1/3**	Sprawdził/ Checked by Skala/ Scale **1:50**

0269-ICNZ-PP-THB-SCH-02-0208-00

Numer projektu/ Project number | Nazwa Budynku/ Building Name | Faza projektu/ Project phase | Branża/ Branch | Rodzaj rysunku/ Drawing type | Poziom/ Level | Nr rysunku/ Drawing nr | Nr rewizji/ Revision nr