LEGENDA

	Gniazdo 1x230V/16A, IP20
2	2x Gniazdo 1x230V/16A, IP20
	Gniazdo 1x230V/16A, IP44
2P	Gniazdo natl bliskim 1x230V/16A, IP20
2P	2x Gniazdo natl bliskim 1x230V/16A, IP20
5x	Gniazdo wuzykl 1x230V/16A, IP44
12x	Gniazdo przemysłowe elektryczne 1x230V/16A, IP44
3	Gniazdo trzyfazowe 3x400V/16A, IP20
7x	Gniazdo natynkowe 3+1*230V/ 1x230V/16A, IP44
16/4x	Gniazdo 1x400V/16A, IP44 int.
D	Gniazdo DATA 1x230V/16A, IP20
	Łącznik niskiego (sterowanie roletami zdarzonych lub ekranem elektrycznym)
2x	Wypust kablowy 1-fazowy 1x230V, zakończony puszką podtynkową
7x	Wypust kablowy 3-fazowy 1x400V, zakończony puszką podtynkową

UWAGI

1. INSTALACJE WYKONAĆ POMIESZCZENIA SOCJALNO BIUROWE IP20, W TOALETACH- POM SANITARNYCH, IP44 W STREFACH
2. STOSOWAĆ PRZEWODY O ZOSLACANIN 750V.
3. PRZEWODY ROZPROWADZIĆ PO TRASACH KABLOWYCH Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH ODLEGŁOŚCI OD PODSTAWOWYCH INSTALACJI. PRZEWODY ZASILAJĄCE ODBIORNIKI ZLOKALIZOWANE W STREFACH SZCZALNE PRZEWODY UKŁADAĆ PO TRASACH KABLOWYCH I ODLEGŁA DO TRAS KABLOWYCH W PLENUM PESZEL W ODERUNACH PRZEWODY UKŁADAĆ W RUROACH PESZEL DO GNIAZD LUB PRZEWODZIĆ RUROJ PESZEL FI38MM POD TYNKIEMPLYTA W CELU WYKONCZETNIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
4. ŁĄCZNIK W CZĘŚCI SOCJALNO-BIUROWEJ NA WYSOKOŚCI 1.3M
5. GNIAZDA ZASILAJĄCE W CZĘŚCI SOCJALNO-BIUROWEJ ZLOKALIZOWANYCH PRZY ŚCIANIE NA WYS. 300M NAD BLATAMI W KUCHNI I OKOŁO W UŻYTKOWYCH
6. POSANE WYNIKAŁY LOKALIZOWANA OSPRZĘTU MIEDZIOWE SA OD SRODKA SYMETRII
7. WSZYSTKIE GNIAZDA ZASILAJĄCE MUSZĄ BYĆ WYPOSAŻONE W STYKI PE/ PE/ PE/