

Warszawa, 02.09.2021R.

**KARTA ZATWIERDZENIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ NR 0022/SANIT/8320/21**

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

Materiał/urządzenie - zgodny z projektem/zamienny/nieokreślony w projekcie\*

**Budowa obiektu laboratoryjno – dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywnościowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul Nowoursynowska 159**

**Inwestor:** Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

**Wykonawca:** SKANSKA S A Al. „Solidarności” 173, 00-877 Warszawa

Branża, nazwa instalacji:	INSTALACJE SANITARNE – KANALIZACJA PODPOSADZKOWA
Ilość załączników:	5 <i>pod płytą fundamentową</i>
Nr atestu/aprobaty technicznej/jednostki dopuszczenia/certyfikatu zgodności	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Deklaracja właściwości użytkowych Nr. MLK-protec 002 - System rur odpływowych MLK-protec, złożony z rur i kształtek z żeliwa</li><li>2. Deklaracja właściwości użytkowych Nr. Verbinder 002 - Złącza do do systemu rur odpływowych z żeliwa</li><li>3. ANTICOR Plast 701-40 - Plastyczna taśma ochrony przeciwkorozyjnej – opis produktu</li><li>4. DUCKER pro-cut Band – taśma do izolacji – instrukcja</li><li>5. Deklaracja właściwości użytkowych Nr. Verbinder 003 - Złącza do do systemu rur odpływowych z żeliwa</li></ol>

Zgłaszany materiał lub urządzenie (nazwa, parametry techniczne, miejsce wbudowania)

**KANALIZACJA PODPOSADZKOWA - Rura żeliwna, złącza do rur żeliwnych, taśma antykorozyjna do zabezpieczenia złączy, taśma do izolacji, złącza pazurowe montowane na zmianach kierunku instalacji**

Zgłaszający:

Osoba

Data

Skanska S.A.  
Kierownik Robót Sanitarnych

Podpis

Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez Inwestora/Zespół Nadzoru Inwestorskiego

Osoba

Data

Podpis

**OPINIA NADZORU INWESTORSKIEGO**

**UWAGI**

Akceptacja bez uwag \*

Akceptacja z uwagami \*

Brak akceptacji \*

Podpis

Data

INSPEKTOR NADZORU SGGW

mgr inż. Katarzyna Kamińska /  
Insp. nadz. rob. sanit.

**DECYZJA KIEROWNIKA DZIAŁU INWESTYCYJNEGO**

**UWAGI**

Akceptacja bez uwag \*

Akceptacja z uwagami \*

Brak akceptacji \*

Kierownik Działu Inwestycji SGGW

Podpis

Data

2021-09-23

**DECYZJA I ZASTĘPCY KANCLERZA, DYREKTORA**

**UWAGI**

**TECHNICZNEGO SGGW w Warszawie**

Akceptacja bez uwag \*

Akceptacja z uwagami \*

Brak akceptacji \*

mgr inż. Jarosław Dadacz /

Podpis

Data

mgr inż. Robert Gielko  
Kierownik Budowy

mgr inż. Robert Gielko  
PBL/000000000000000000

**KIEROWNIK ROBÓT  
SANITARNYCH**

**Sławomir Stokłosa**  
MAZ/0125/OWOS/13