
 CELSA HUTA OSTROWIEC CELSA "HUTA OSTROWIEC" Sp. z o.o. ul. Samsonowicza 2 27-400 Ostrowiec Św. Poland	ŚWIADECTWO ODBIORU 3.1 INSPECTION CERTIFICATE ABNAHMEPRÜFZEUGNIS według/acc. to/entsprechend EN 10204:2004		Str./Page No/Seite 2 / 2 Nr dokumentu /Document No. /Bescheinigungsummer 235399493
			Data dokumentu/Data of issue/Datum der Ausstellung 28.05.2021
Zamawiający/Customer/Besteller BOWIM S.A. Niwecka 1E 41-200 Sosnowiec	Odbiorca/Consignee/Empfänger BETSTAL MECHANIKÓW 9 44-109 Gliwice		
Kraj/Country/Land ŚLĄSKIE Polska	Kraj/Country/Land ŚLĄSKIE Polska		
Zamówienie Klienta Nr/ Customer's Order No/ Kundenbestell-Nr ZW21002788	Zlecenie Prod. Nr/ Works Order No/ Werksauftrags-Nr 73540087		

Własności mechaniczne i technologiczne/Mechanical and technological properties/Mechanische und technologische Eigenschaften								
Nr Wytopu/ Heat No/ Charge-Nr	Kg/m kg	Re nom MPa	Rm nom MPa	Rm/Re	A5 %	Agt %	Zg_Og	FR
C07	C08	C11	C12	C13	C13	C14	C15	C17
HO570070	0.884	576	679	1.18	22.0	12.6	Ok	0.079
HO570070	0.886	573	678	1.18	19.8	8.8	Ok	0.075
HO570070	0.891	582	687	1.18	23.7	10.1	Ok	0.084
HO570071	0.884	584	689	1.18	21.5	9.6	Ok	0.079
HO570071	0.886	565	676	1.20	24.3	10.4	Ok	0.079
HO570071	0.888	564	672	1.19	24.5	12.5	Ok	0.075

Własności mechaniczne i technologiczne/Mechanical and technological properties/Mechanische und technologische Eigenschaften								
Udarność / Impact test / Kerbschlagbiegeversuch								
Nr Wytopu/ Heat No/ Charge-Nr	Typ próbki/Type of sp. /Probenform	Kierunek/Direction /Richtung	Temp. [°C]	Praca łamania/Impact energy/Schlagarbeit KV [J] Udarność/Impact/Kerbschlagbiegeversuch KC [J/cm2]			Wartość średnia /Average/Mittelwert	
C07	C40/C41	C02	C44	1	2	3	C42	C43

Metoda produkcji / Manufacturing route / Herstellungsverfahren: EAF / LF / CCM / QTB. Jakość powierzchni bez wad/No surface defects/Oberflächenbeschaffenheit ohne Beanstandung.	Znak CE/CE mark/CE-Zeichen
Zaświadczamy, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami zamówienia klienta. We hereby certify that the material described above complies with the terms of the customer order. / Es wird bestätigt, daß die Lieferung den Bestellanforderungen entspricht.	Dyrektor Jakości/ Quality Manager/S. Klusek 

POWIADOMIENIE
 Wbudowano w obiekt
 Innowacyjne Centrum Park Zyrardowski
 w Warszawie

mgr inż. Robert Ciołko
 Kierownik Budowy
 upr. bez ograniczeń
 PDL/0008/01/OK/03