



ABNAHMEPRÜFZEUGNIS 3.1

INSPECTION CERTIFICATE / ŚWIADECTWO ODBIORU (EN 10 204)

BRANDENBURGER ELEKTROSTAHLWERKE GMBH

Waltersdorfer Straße 40 D - 14770 Brandenburg a.d. Havel

FAX: 49 (0) 3361 350 14 210 E-Mail: direktion.BES@rivagroup.com Internet: www.rivastahl.de



KUNDE - CUSTOMER - KLIENT		Nr. - No. 17919		Brandenburg 11/11/19									
BOWIM S.A.		LIEFERORT - DELIVERY PLACE - MIEJSCE DOSTAWY											
NIWECKA 1E		BETSTAL											
41200 SOSNOWIEC		MECHANIKOW 9											
POLEN		44109 GLIWICE											
AUFTRAG - ORDER - ZAMOWIENIE		LIEFERSCHEIN - DELIVERY NOTE - DOWOD DOSTAWY											
VON58 * ZZ19001016		28888 /19 24.140 Kg											
STAHLSORTE - GRADE - GATUNEK		NORM - TYP											
B500B/K500B-KR		IBDiM AT/2006-03-2004/2											
ERZEUGNISFORM - PRODUCT - PRODUKT		ITB-KOT-2017/0299 wydanie 1											
BETONSTAHL IN COILS		UPOWAZNIONY											
		PRZED STAWICIEL											
		Nezer S & C											
		ul. Racławicka 3											
		70-811 Szczecin											
BEMERKUNGEN													
REMARKS / ADNOTACJE													
CHARGE HEAT WYTOP	CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG CHARGE - CHEMICAL ANALYSIS HEAT - SKŁAD CHEMICZNY (%)												
	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	N			C _{eq}
39965	0,18	1,10	0,21	0,024	0,029		0,10		0,22	0,010			0,42
MECHANISCHE KENNWERTE / MECHANICAL PROPERTIES / WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE													
CHARGE HEAT WYTOP	R _e	R _m	R _m /R _e	A _{11,3}	A _{gt}	ΔA	kg/m	f _R	BEND- REBEND- TEST	Ø	NR COILS- KRĘGU	THEORETISCHES GEWICHT -THEORETICAL WEIGHT- WAGA TEORETYCZNA	
	MPa	MPa		%	%	%				mm			
39965	555	631	1,14	13,5	6,3	0,4	0,396	0,058	OK	8,0	9	24.140	
<p>Die gelieferten Erzeugnisse stimmen mit den Anforderungen der Bestellung überein. Der Stahl ist frei von ionisierender Strahlung.</p> <p>The supplied products are in compliance with the requirements of the order. The steel is free from ionising radiation.</p> <p>Producent deklaruje, że dostarczone wyroby są zgodne z warunkami zamówienia. Stal jest wolna od promieniowania jonizującego.</p>													
												ABNAHMEBEAUFTRAGTER Przedstawiciel kontrol producenta Schwalbe LEITER QUALITÄTSTELLE Kierownik działu Jakości	

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Wprowadzone w obiekt:
Innowacyjna Centralna Hala Żywnościowa
w Warszawie

mgr inż. Robert Cioiko
Kierownik Budowy

upr. bez ograniczeń
PDL/00082/01/OK/08