WYKOŃCZENIA ŚCIAN:

- Ściany zabezpieczone do 2m żywicą
- Ściany zabezpieczone do 3m żywicą
- Ściany zabezpieczone do wysokości sufitu żywicą
- Ściany tynkowane malowane, farba szorowana
- Ściany tynkowane malowane, farba odporna na szorowanie
- Ściany tynkowane malowane, farba akrylowa
- Płytki ceramiczne

OZNACZENIE ELEMENTÓW

KOD	OPIS
IS.W10	Ściana konstrukcyjna gr. 30 cm Płyty z wełny mineralnej, grubość min. 40 mm, klejone na ciepło na PN-EN 13501-1 w/g/d-niepalny A1 lub A2-s1,d0, A2-s2,d0, A2-s3,d0, B-s1,d0, B-s2,d0, B-s3,d0, Płyty zabezpieczone warstwą tynku mineralnego zbrojonego siatką o oczkach 4x4 mm, RwPr2. Styk płyt pionowy bez zaciskania, w przypadku braków wełnę uzupełnić na budowie.
SF	Stropodach wentylowany Żelbetowa płyta stropowa grubości 0,2 m, na krokwiach, pełne drewniane, belkowe, kalenicowe oraz jętki, klejone, na narożach połączone, dwustronnie warstwa przylgowa, powłoka malująca odporna na promieniowanie UV, na mróz. Dachówka ceramiczna karpiówka,
SF.100	Posadzka ceramiczna Płyta gresowa, antypoślizgowa, 20x800 mm, grubość 8 mm, min. klasa ŚŚ, klasa ścieralności V wg PN-EN ISO 10545.
SF.700	Tynk cementowo-wapienny kategoria III, wykładzina maszynowa lub ręczna, filcowa wełniana, izolacyjna + tynkowy wykończeniowy – gładź, jednolita siatka na całej, grubości ponad minimalną przewidzianą na wyrównanie powierzchni (min 5b/15mm). Tynk cementowo-wapienny kategoria III, wykładzina maszynowa lub ręczna, filcowa wełniana, izolacyjna + tynkowy wykończeniowy – gładź, jednolita siatka na całej, grubości ponad minimalną przewidzianą na wyrównanie powierzchni (min 5b/15mm). Przeciwpożarowa przegroda – wymagana klasyfikacja ogniowa musi/wynosi powinna być zgodna z normą PN-EN 998-1.
SF.701	Tynk cementowo-wapienny kategoria III, wykładzina maszynowa lub ręczna, filcowa wełniana, izolacyjna + tynkowy wykończeniowy – gładź, jednolita siatka na całej, grubości ponad minimalną przewidzianą na wyrównanie powierzchni (min 5b/15mm). Przeciwpożarowa przegroda – wymagana klasyfikacja ogniowa musi/wynosi powinna być zgodna z normą PN-EN 998-1.
SF.702	Tynk cementowo-wapienny kategoria III, wykładzina maszynowa lub ręczna, filcowa wełniana, izolacyjna + tynkowy wykończeniowy – gładź, jednolita siatka na całej, grubości ponad minimalną przewidzianą na wyrównanie powierzchni (min 5b/15mm). Płyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna, ukształtowana zgodnie z projektem wnętrz, powłoka malująca odporna na promieniowanie UV, na mróz.
SF.800	Tynk natryskowy, gips, maszynowy Tynk natryskowy, gips, maszynowy, farba akrylowa.
SF.801	Tynk cementowo-wapienny kategoria III, wykładzina maszynowa lub ręczna, filcowa wełniana, izolacyjna + tynkowy wykończeniowy – gładź, jednolita siatka na całej, grubości ponad minimalną przewidzianą na wyrównanie powierzchni (min 5b/15mm). Ściany wykonane przez materiałami ścian wg zaleceń producenta. Powierzchnia powinna być odpowiednio przygotowana i zagruntowana zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie technicznej produktu. W wątpliwości przyjmować wytrzymałość jak jedna wartość górna. Wymagane jest co najmniej dwukrotne malowanie.
SF.802	Tynk cementowo - wapienny kategoria III,tynk przeciwko ciężkiemu do wzniesienia Tynk cementowo-wapienny kategoria III, wykładzina maszynowa lub ręczna, filcowa wełniana, izolacyjna + tynkowy wykończeniowy – gładź, jednolita siatka na całej, grubości ponad minimalną przewidzianą na wyrównanie powierzchni (min 5b/15mm). Ściany wykonane przez materiałami ścian wg zaleceń producenta. Powierzchnia powinna być odpowiednio przygotowana i zagruntowana zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie technicznej produktu. W wątpliwości przyjmować wytrzymałość jak jedna wartość górna. Wymagane jest co najmniej dwukrotne malowanie.
SF.900	Płyta żelbetowa Płyta żelbetowa, wielkość klinki, perforacja dostosuj oznaczenia, kolor: biały.
SF.901	Płyty żelbetowane na podłoże betonowe Płyty żelbetowane na podłoże betonowe, kolor: antypoślizgowe klasa R9 biały.
ST	Posadzka betonowa
ST.M	Strop żelbetowy wg projektu konstrukcji, zastrzenia, impregnowane z gładzią (wg projektu wnętrz)

Mapa sytuacyjna/ Location map



Generalny Projektant/ Lead Designer

jsk architekci | pracownia ŚLADY

JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Ludwika Wiśniewskiego 1
02-953 Warszawa
tel. 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jsk-waw.pl

Tytuł projektu/ Project name

Budowa Obiektu Laboratoryjno – Dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych - ICNŻ

Inwestor/ Investor

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Adres projektu/ Project address

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Podwykonawcy/ Subcontractor

Projektant/ Designed by
Mariusz Rutz
Upr. bud. nr: Z.P. 0-7342 /2/TO/98

Podpis/ Signature

Sprawdzający/ Verified by
Zbigniew Pszczulny
Upr. bud. nr: BP-RN-V/116TO/01

Podpis/ Signature

Faza projektu/ Project phase
PROJEKT PRZETARGOWY

Branża/ Branch
ARCHITEKTURA

Rysował/ Drawn by
MN

Data/ Date
19/06/2023

Zawartość rysunku/ Drawing content
WYKOŃCZENIE ŚCIAN POZIOM 0

Sprawdził/ Checked by
MJZ

Skala/ Scale
1 : 100

0269-ICNZ-PP-ARC-RZU-00-2001-00

Numer projektu / Project number	Nazwa Budynku / Building Name	Faza projektu / Project phase	Branża / Branch	Rodzaj rysunku / Drawing type	Poziom / Level	Nr rysunku / Drawing nr	Nr rewizji / Revision nr