WYKOŃCZENIA ŚCIAN:

- Ściany zabezpieczone do 2m żywicą
- Ściany zabezpieczone do 3m żywicą
- Ściany zabezpieczone do wysokości sufitu żywicą
- Ściany tynkowane matowane, farba szlachetna
- Ściany tynkowane matowane, farba odporna na szorowanie
- Ściany tynkowane matowane, farba akrylowa
- Płytki gresowe

OZNACZENIE ELEMENTÓW

KOD	OPIS
SF	Ściana zewnętrzna powyżej kondygnacji 2 nr 1 (ściana nośna) - żelbetowa grubości 0,3 m, monolityczna, żelbetowa, gładka, betonowana w deskowaniu z płyt wiórowych, grubości 18 mm, klasy betonu nie niższej niż C30/37, stopnia mrozowego F150, stopnia wodoszczelności nie niższej niż W12, stopnia mrozoodporności nie niższej niż F150 (wg PN-EN 206:2014), zbrojona prętami ze stali klasy A-IIIN (wg PN-EN 1992-1-1:2008), otulenie prętów zgodnie z projektem konstrukcji, ocieplona płytami z wełny mineralnej o grubości 20 cm, wykończona tynkiem cienkowarstwowym mineralnym, kolor biały
SF 100	Ściana zewnętrzna powyżej kondygnacji 2 nr 1 (ściana nośna) - żelbetowa grubości 0,3 m, monolityczna, żelbetowa, gładka, betonowana w deskowaniu z płyt wiórowych, grubości 18 mm, klasy betonu nie niższej niż C30/37, stopnia mrozowego F150, stopnia wodoszczelności nie niższej niż W12, stopnia mrozoodporności nie niższej niż F150 (wg PN-EN 206:2014), zbrojona prętami ze stali klasy A-IIIN (wg PN-EN 1992-1-1:2008), otulenie prętów zgodnie z projektem konstrukcji, ocieplona płytami z wełny mineralnej o grubości 20 cm, wykończona tynkiem cienkowarstwowym mineralnym, kolor biały
SF 700	Ściana zewnętrzna nośna kondygnacji 1 nr 1 (ściana nośna) - żelbetowa grubości 0,3 m, monolityczna, żelbetowa, gładka, betonowana w deskowaniu z płyt wiórowych, grubości 18 mm, klasy betonu nie niższej niż C30/37, stopnia mrozowego F150, stopnia wodoszczelności nie niższej niż W12, stopnia mrozoodporności nie niższej niż F150 (wg PN-EN 206:2014), zbrojona prętami ze stali klasy A-IIIN (wg PN-EN 1992-1-1:2008), otulenie prętów zgodnie z projektem konstrukcji, ocieplona płytami z wełny mineralnej o grubości 20 cm, wykończona tynkiem cienkowarstwowym mineralnym, kolor biały
SF 701	Ściana zewnętrzna nośna kondygnacji 1 nr 1 (ściana nośna) - żelbetowa grubości 0,3 m, monolityczna, żelbetowa, gładka, betonowana w deskowaniu z płyt wiórowych, grubości 18 mm, klasy betonu nie niższej niż C30/37, stopnia mrozowego F150, stopnia wodoszczelności nie niższej niż W12, stopnia mrozoodporności nie niższej niż F150 (wg PN-EN 206:2014), zbrojona prętami ze stali klasy A-IIIN (wg PN-EN 1992-1-1:2008), otulenie prętów zgodnie z projektem konstrukcji, ocieplona płytami z wełny mineralnej o grubości 20 cm, wykończona tynkiem cienkowarstwowym mineralnym, kolor biały
SF 702	Ściana zewnętrzna nośna kondygnacji 1 nr 1 (ściana nośna) - żelbetowa grubości 0,3 m, monolityczna, żelbetowa, gładka, betonowana w deskowaniu z płyt wiórowych, grubości 18 mm, klasy betonu nie niższej niż C30/37, stopnia mrozowego F150, stopnia wodoszczelności nie niższej niż W12, stopnia mrozoodporności nie niższej niż F150 (wg PN-EN 206:2014), zbrojona prętami ze stali klasy A-IIIN (wg PN-EN 1992-1-1:2008), otulenie prętów zgodnie z projektem konstrukcji, ocieplona płytami z wełny mineralnej o grubości 20 cm, wykończona tynkiem cienkowarstwowym mineralnym, kolor biały
SF 800	Ściana zewnętrzna nośna kondygnacji 1 nr 1 (ściana nośna) - żelbetowa grubości 0,3 m, monolityczna, żelbetowa, gładka, betonowana w deskowaniu z płyt wiórowych, grubości 18 mm, klasy betonu nie niższej niż C30/37, stopnia mrozowego F150, stopnia wodoszczelności nie niższej niż W12, stopnia mrozoodporności nie niższej niż F150 (wg PN-EN 206:2014), zbrojona prętami ze stali klasy A-IIIN (wg PN-EN 1992-1-1:2008), otulenie prętów zgodnie z projektem konstrukcji, ocieplona płytami z wełny mineralnej o grubości 20 cm, wykończona tynkiem cienkowarstwowym mineralnym, kolor biały
SF 801	Ściana zewnętrzna nośna kondygnacji 1 nr 1 (ściana nośna) - żelbetowa grubości 0,3 m, monolityczna, żelbetowa, gładka, betonowana w deskowaniu z płyt wiórowych, grubości 18 mm, klasy betonu nie niższej niż C30/37, stopnia mrozowego F150, stopnia wodoszczelności nie niższej niż W12, stopnia mrozoodporności nie niższej niż F150 (wg PN-EN 206:2014), zbrojona prętami ze stali klasy A-IIIN (wg PN-EN 1992-1-1:2008), otulenie prętów zgodnie z projektem konstrukcji, ocieplona płytami z wełny mineralnej o grubości 20 cm, wykończona tynkiem cienkowarstwowym mineralnym, kolor biały
SF 901	Płyty żelbetowe na podłodze gruntu - żelbetowe, monolityczne, gładkie, betonowane w deskowaniu z płyt wiórowych, klasy betonu nie niższej niż C30/37, stopnia wodoszczelności nie niższej niż W12, stopnia mrozoodporności nie niższej niż F150 (wg PN-EN 206:2014), zbrojone prętami ze stali klasy A-IIIN (wg PN-EN 1992-1-1:2008), otulenie prętów zgodnie z projektem konstrukcji, ocieplone płytami z wełny mineralnej o grubości 20 cm, wykończone tynkiem cienkowarstwowym mineralnym, kolor biały
ST.M	Płyta żelbetowa na podłodze gruntu - żelbetowe, monolityczne, gładkie, betonowane w deskowaniu z płyt wiórowych, klasy betonu nie niższej niż C30/37, stopnia wodoszczelności nie niższej niż W12, stopnia mrozoodporności nie niższej niż F150 (wg PN-EN 206:2014), zbrojone prętami ze stali klasy A-IIIN (wg PN-EN 1992-1-1:2008), otulenie prętów zgodnie z projektem konstrukcji, ocieplone płytami z wełny mineralnej o grubości 20 cm, wykończone tynkiem cienkowarstwowym mineralnym, kolor biały
W	Ściana zewnętrzna nośna - ściana żelbetowa grubości 0,3 m, monolityczna, żelbetowa, gładka, betonowana w deskowaniu z płyt wiórowych, klasy betonu nie niższej niż C30/37, stopnia mrozowego F150, stopnia wodoszczelności nie niższej niż W12, stopnia mrozoodporności nie niższej niż F150 (wg PN-EN 206:2014), zbrojona prętami ze stali klasy A-IIIN (wg PN-EN 1992-1-1:2008), otulenie prętów zgodnie z projektem konstrukcji, ocieplona płytami z wełny mineralnej o grubości 20 cm, wykończona tynkiem cienkowarstwowym mineralnym, kolor biały

Mapa sytuacyjna/ Location map



Geometryk Projektant/ Lead Designer

jsk architekci | pracownia

JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Żurawia 6/12
00-503 Warszawa
tel. 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jsk-waw.pl

Tytuł projektu/ Project name

Budowa Obiektu Laboratoryjno – Dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych - ICNŻ

Inwestor/ Investor

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Adres projektu/ Project address

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Podwykonawcy/ Subcontractor

Projektant/ Designed by
Mariusz Rutz
Upr. bud. nr: Z.P. 0-7342 /2bTO/98

Podpis/ Signature

Sprawdzający/ Verified by
Zbigniew Pszczulny
Upr. bud. nr: BP-RN-V/116TO/01

Podpis/ Signature

Faza projektu/ Project phase
PROJEKT PRZETARGOWY

Branża/ Branch
ARCHITEKTURA

Rysował/ Drawn by
MN

Data/ Date
19/06/2023

Zawartość rysunku/ Drawing content
WYKOŃCZENIE ŚCIAN POZIOM 1

Sprawdził/ Checked by
MUZ

Skala/ Scale
1 : 100

0269-ICNZ-PP-ARC-RZU-01-2002-00

Numer projektu/ Project number | Nazwa Budynku/ Building Name | Faza projektu/ Project phase | Branża/ Branch | Rodzaj rysunku/ Drawing type | Poziom/ Level | Nr rysunku/ Drawing nr | Nr rewizji/ Revision nr